



Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, alarar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livro a empreiteira, através do DTD.

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livro de empreiteira, providenciará a refrida do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento de chave, energizando a rede.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

PROJETO	Elétrico
REFERÊNCIA	Alimentador ISS12 - FU : 5078 - Tensão 25kV
LOCALIZAÇÃO	Radial Leste - Cordeiros - Itajaí - SC
ESCALA	1:1000
ELABORAÇÃO	Departamento de Engenharia Elétrica
FORMATO	A2
DESENHO	Fujita
DATA	27/02/2020
FOLHA	1/1