



CELESC DISTRIBUIÇÃO
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ
SUPERVISÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO

ANÁLISE DE PROJETO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Protocolo Celesc: 502812		Município: ITAJAI	
Endereço da obra: Rua LUIZ ALCEBIDES PEREIRA			
Resp. técnico: José P. S. Fuchs		Nº ART: 7275536-1	
Resp. pela análise: matrícula 11839		Data análise: 27/05/2020	
Resultado:	X	APROVADO (validade de 18 meses)	REPROVADO

OBS: Para execução da obra será necessário o alinhamento in loco e por escrito, fornecido pela prefeitura para instalação da rede elétrica, os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com a face a 15 centímetros do meio fio, o passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão de 15KV e 1,7 metros para média tensão de 25KV em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo. A CELESC reserva-se o direito de não energizar a rede caso estas distâncias não forem respeitadas.

OBS: A Celesc não se responsabiliza pelo corte e poda de árvores, nem por providenciar as devidas licenças ambientais. A rede elétrica deverá estar livre de árvores, portanto a CELESC reserva-se o direito de não energizar a rede caso haja árvores que interfiram na rede.

André Gonsálves da Silva
Chefe SPPC

GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO

Rua: Blumenau, N.º 1414
Bairro: São João
CEP: 88.305-102
Itajai - SC

Telefone: (047) 3341-2000
Fax: (047) 3341-2070
Caixa Postal: D-32
Impressão: 27/05/20 08:57