





HASTE DE ATERRAMENTO | SEM ESCALA



CAIXA DE INSPEÇÃO | SEM ESCALA



TERMINAL AÉREO | SEM ESCALA



## CBM/SC | IN 010

Art. 338 - OS CABOS DE DESCIDAS DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA DANOS MECÂNICOS ATÉ, NO MÍNIMO, 2,5m ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. A PROTEÇÃO DEVE SER POR ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC.

QUADRO DE REVISÕES		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMISSIONAL	30.07.15

## APROVAÇÕES

**PCI**  
Preventivo  
contra  
incêndio

PROPRIETĂRII

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
CNPJ: 83.102.27/0001-52

ROBSON CARLOS SANTOS  
CREA/SC 062935-8



PROPRIETĂRII

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

EDIFICAÇÃO

EDUCACIONAL | ESCOLA BÁSICA PROFESSORA MARIA JOSÉ HULSE PEIXOTO

ENDEREÇO

RUA LIDIA LUEL PEIXER, 555  
MURTA | ITAJAÍ/SC

## PROJETO

## PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

## CONTEÚDO

ESQUEMAS E DETALHES GERAIS

VO

0510.PCI.PL.006.R00.EsqDetSpecda

LEG

LEGAL

PCI-006

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37  
Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | [magnus@magnusengenharia.com.br](mailto:magnus@magnusengenharia.com.br)