



INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

NORMAS DE REFERÊNCIA|NOTAS

CBM/SC | IN 008

ABNT | NBR 13103:2013

ABNT | NBR 13523:2008

ABNT | NBR 14024:2006

ABNT | NBR 15528:2009

Aparelho (IN008)	Quant.	Potência (kcal/min.)	Potência total
Fogão 6 bocas, semi industrial	1	270	339
Forno	1	69	
POTÊNCIA TOTAL COMPUTADA (Kcal/min)		FATOR DE SIMULTANEIDADE (%)	
339,00		100	
CONSUMO TOTAL COMPUTADO (Kg/h)		CONSUMO TOTAL ADOTADO (Kg/h)	
1,82		1,82	
TEMPERATURA MÉDIA ANUAL (°C)		VAPORIZAÇÃO UNITÁRIA DO TANQUE (Kg/h)	
15		1	
PRESSÃO NO REGULADOR 1ª ESTÁGIO (Kgf/cm²)		QUANTIDADE DE TANQUE(S) PREVISTO	
1,5		2	
TAXA DE ENCHIMENTO DO TANQUE (%)		VAPORIZAÇÃO TOTAL (Kg/h)	
60		2,00	
TANQUE ADOTADO (Kg)		AFASTAMENTO EXIGIDO (m)	
P45		0	

NOTAS

1 - TODAS AS MEDIDAS SE ENCONTRAM NA UNIDADE CENTÍMETROS

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
00	EMIÇÃO INICIAL	20.05.15	CARLOS B.

APROVAÇÕES

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

CNPJ: 83.102.277/0001-52

ROBSON CARLOS SANTOS

CREA/SC 062935-8

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

EDIFICAÇÃO

EDUCACIONAL | ESCOLA BÁSICA PROFESSOR MARTINHO GERVÁSI

ENDEREÇO

RUA JOSÉ MARCELINO RODRIGUES, 4309  
BRILHANTE II | ITAJAÍ / SC

PROJETO

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO

DETALHES DO ABRIGO DE GÁS

ARQUIVO

0517 PCI.PL.003.R00.DetAbrigoGas

ETAPA

PROJETO LEGAL

ESCALA

INDICADA

FOLHA

PCI-003

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br