



1 - Rebite POP 4.16
2 - Barra chata Alumínio 7/8" x 1/8"
3 - Porca Inox 1/4"
3 - Parafuso inox 1/4" x 5/8"

ESPECIFICAÇÕES	
1	PUXADOR EMBUTIDO PARA TAMPA DE CONCRETO
2	GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAF. TIPO U - GTDU(CABO)
3	HASTE DE ATERR.TIPO COPPERWELD 05/8" X 240cm COBRADA EM 250 MICRAS
4	BRITA Nº1
5	CABO DE COBRE NU #16 OU #35mm²
6	CABO DE COBRE NU #50mm²
7	CAIXA DE INSP. EM ALVENARIA COM TAMPA 300X300X400mm
8	SOLDA EXOTERMICA

- 1 - Bucha Nylon Nº 6
- 2 - Parafuso Inox Phillips 4.2 x 32mm
- 3 - Barra chata de Alumínio 7/8" x 1/8" x 3 m
- 4 - Parafuso Inox 1/4" x 5/8"
- 4 - Porca Inox 1/4"
- 5 - Terminal à compressão Estanhado #16mm
- 6 - Eletroduto de PVC ø1"
- 7 - Abraçadeira "D" 1"
- 7 - Parafuso Inox Phillips 4.2 x 32mm
- 7 - Bucha Nylon Nº 6

NOTA: Usar selante de Poliuretano na impermeabilização das perfurações

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	DESCRIÇÃO	29/04/2015	MELO

