


ANÁLISE DE PROJETO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Protocolo Celesc: PEP 323228	Município: Itajaí
Endereço da obra: Rua Maria Lucilia Adami	
Resp. técnico: Eng. Dilnei Jose Martins Fernandes	Nº ART: 7621090-8
Data análise: 05/08/2021	
Resultado: APROVADO (com validade de 18 meses)	

- Projeto analisado pelo PEP. A aprovação fica condicionada a apresentação da documentação original bem como das cópias impressas.
- Para execução da obra será necessário o alinhamento in loco e por escrito fornecido pela prefeitura.
- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centímetros do meio fio. O passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão em 15KV e 1,7 metros para média tensão em 25KV em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo.



André Gonsalves da Silva
Chefe SPPC

GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO

Rua: Blumenau, N.º 1414
Bairro: São João
CEP: 88 305-102
Itajaí - SC

Telefone: (047) 3341-2000
Fax: (047) 3341-2070
Caixa Postal: D-32
Impressão: 05/08/21 14:29