e-DOC 3099C747
Proc 85103/2022-e



planta baixa casa de máquinas
escala 1:50



planta baixa térreo
escala 1:50

	– BLOCO A
SAÍDA	– PLACA L
SAÍDA	– PLACA DE
	– CENTRAL DE ALARME COM BATERIA SELADA INCORPORADA
	– ACIONADOR E SIRENE DE ALARME, INCORPORADOS À 140cm DO PISO
	– DETECTOR DE FUMAÇA
	– TUBULAÇÃO GLP
	– TUBULAÇÃO SHP
REC	– COLUNA DE RECALQUE
AcGv	– AÇO GALVANIZADO
INC	– COLUNA DO SHP
GLP	– COLUNA DE GLP
EXT	– EXTRAVASOR E LIMPEZA
PQS 4kg	– EXTINTOR PQS 4kg
CO2 4kg	– EXTINTOR CO2 4kg
	– MEDIDORES DE GLP
	– HIDRANTE DE PAREDE
PCF	– PORTA CORTA FOGO – P60 dimensões 80x210
PI	– PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO (ALTURA 230cm)
PA	– PISO INCOMBUSTIVEL E ANTI-DERRAPANTE
COR	– CORRIMÃO METÁLICO OU MADEIRA
TM	– TELA METÁLICA
FD4-01	– FOPGÃO 4 BOCAS
RE	– REGISTRO DE ESFERA
RG	– REGISTRO DE GAVETA
VR	– VALVULA DE RETENÇÃO
R.T.I.	– RESEVA TECNICA DE INCENDIO
VP	– VETILAÇÃO PERMANENTE
	– TUBULAÇÃO QUE DESCE ; QUE PASSA ; QUE SOBE

Dinamo
Engenharia Elétrica Ltda CREA 36.350-2

RESP. TÉCNICO ENGENHEIRO ELETRICISTA–CREA 13.911-D
JARBAS GASTÃO MATTEDI

edificação Casa Burkhardt / 1902
proprietário Fundação Cultural de Itajaí cnpj.
local rua lauro muller, 53 itajaí, santa catarina

Matteoli Arquitetura Ltda
Rua Pres. Getulio Vargas, 150 s. 108-Blumenau/SC (47) 9437.7894
arq. paulo r. matteoli CAU A3730-3 apto.

projeto PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
referente PLANTA BAIXA PAVTO. TÉRREO
08/01/2024 escala 1:50 área 600,00 m2

PI–01

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse http://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **3099C747**