



ATENÇÃO: NESTE PISO A ELETROCALHA DEVERA SER TOTALMENTE FECHADA (LISA) SEM FUROS E COM TAMPA.

OBSERVAÇÕES :

1- TODAS AS TUBULAÇÕES SÃO DE USO EXCLUSIVO DO SISTEMA ELÉTRICO BT.

2- PREVER NO DIA DE AÇO EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

3- ELETROCALHAS DEVIDO AOS RISCOS DE INCÊNDIO, DEVEM SER FEITAS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.

4- ELETROCALHAS DEVIDO AOS RISCOS DE INCÊNDIO, DEVEM SER FEITAS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.

5- TODAS AS CABOS ELÉTRICOS SÃO DE COBRE, ISOL. PVC, CLASSE 450/750V, CONF. NBR 6149, 6880, 6245, 6812.

6- TODAS AS BARRAS DEVERÃO SER ESTAMPADAS E IDENTIFICADAS OU UTILIZAR CONECTOR ADEQUADO.

7- TODAS AS BARRAS DEVERÃO SER ESTAMPADAS E IDENTIFICADAS OU UTILIZAR CONECTOR ADEQUADO.

ATENÇÃO:

1- PREVER DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE FURTO/CESSO E LAJE 15cm, NAS AREAS PROIBIDAS DE SOM AMBIENTE E CÂMERAS.

2- A INSTALAÇÃO DE B.T. DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 5410.

3- TODOS OS CABOS ELÉTRICOS SÃO DE COBRE, ISOL. PVC, CLASSE 450/750V, CONF. NBR 6149, 6880, 6245, 6812.

**Dinamo**

Engenharia Elétrica Ltda - CNPJ 06.585.502-2 - Rua Ezequiel Soares 196 - 5º Andar - Fone (51) 3622-2948 - E-mail: dinamo@dinamo.com.br

PROPRIETÁRIO

JANILAS GASTÃO MANTER - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.841.314

PLANTA 2º ANDAR

SISTEMAS DE ALARME, CÂMERAS, SOM

EL-03

11.50

09/2014