



CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA  
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ  
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO  
PROJETO APROVADO  
em 13/09/16

**Observação:**

- Será respeitado e mantido as distâncias mínimas dos condutores de média e baixa tensão em relação ao solo, conforme a normativa NE-101E.

O POSTE COM ILUMINAÇÃO PROJETADA, SERÁ EQUIPADA COM LUMINÁRIA TIPO SIMPLES PADRÃO CELESC COM LÂMPADA DE 150W V. SÓDIO E COMANDO INDIVIDUAL RELE 10A

[illegible]

**LENTAÇÃO QUE**  
antes do início das atividades, o fiscal ou equipe de emergência do CDD, deverá designar a rede de energia elétrica, instalar, alternar, analisar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD; o mesmo para o controle de trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do CDD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da caixa, entregando a rede.

[illegible]