



**IMPORTANTE:**

- Condutores não cotados serão de 1,50 mm<sup>2</sup>;
- Eletrodutos não cotados serão de Ø 34<sup>mm</sup>;
- Os pontos na cor vermelho são de luminarização de emergência;
- Pontos de chuveiro e ar condicionado deverão ter eletrodutos independentes ligados diretamente ao quadro, identificados em planta pela cor verde.

