



ÍNDICE DE PRANCHAS

ARQ.001	PAVIMENTO TÉRREO CEI MARIA REGINA COPPI VICENTE
ARQ.002	PAVIMENTO TÉRREO CACILDO ROMAGNONI
ARQ.003	PRIMEIRO PAVIMENTO CACILDO ROMAGNONI
ARQ.004	SEGUNDO PAVIMENTO CACILDO ROMAGNONI
ARQ.005	DETALHES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – CLIMATIZADORES

TAG	CAPACIDADE [BTU/h]	TUBULAÇÕES			DADOS ELÉTRICOS	
		LIQUIDO	SUCÇÃO	DRENO	F – T – Freq.	CONSUMO [kW]
EV-01/CD-01	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-02/CD-02	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-03/CD-03	9.000,00	1/4"	3/8"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	0,76
EV-04/CD-04	9.000,00	1/4"	3/8"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	0,76
EV-05/CD-05	18.000,00	1/4"	1/2"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	1,51
EV-06/CD-06	18.000,00	1/4"	1/2"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	1,51
EV-07/CD-07	18.000,00	1/4"	1/2"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	1,51
EV-08/CD-08	18.000,00	1/4"	1/2"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	1,51
EV-09/CD-09	18.000,00	1/4"	1/2"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	1,51
EV-10/CD-10	9.000,00	1/4"	3/8"	DN 16	1F – 220V – 60Hz	0,76
EV-11/CD-11	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-12/CD-12	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-13/CD-13	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-14/CD-14	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
EV-15/CD-15	36.000,00	3/8"	3/4"	DN 20	1F – 220V – 60Hz	3,15
TOTAL	369.000,00					31,88

LEGENDA

EV-XX / CD-XX	CONJUNTO DE CLIMATIZAÇÃO FRIO, INVERTER COM FLUIDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.
VE-XX	VENTILADOR DE EXAUSTÃO/INSUFLAMENTO DE AR. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA E PRANCHA
	TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA esp.: 12mm ENFIAÇÃO ELÉTRICA E REVESTIMENTO COM FITA POLI VINÍLICA BRANCA
)	PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA
▽	PONTO ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA

NOTA: É IMPORTANTE CONSIDERAR QUE A CARGA TÉRMICA APRESENTADA NA TABELA É UMA REFERÊNCIA UTILIZANDO PARÂMETROS OBTIDOS EM LITERATURA TÉCNICA E QUE NÃO FORAM REALIZADOS CÁLCULO PRECISOS DE OCUPAÇÃO E GANHOS DE CALOR LATENTE E SENSÍVEL.

LOCALIZADOR

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
001	EMISSÃO INICIAL	25.06.2019	ANA FLÁVIA

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
CNPJ: 83.102.277/0001-52

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PROJETO

CLIMATIZAÇÃO

EDIFICAÇÃO

CEI MARIA REGINA COPPI VICENTE

ENDEREÇO

RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60
CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC

PROJETO

CLIMATIZAÇÃO

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA TÉRREO

ARQUIVO

0051.CLI.EX.001.PavimentoTérreoCoppi.R00

ETAPA

EXECUTIVO

FOLHA

1

ESCALA

INDICADA

CLI-01/05

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Müller, 653 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: (47) 3349-9330 / 3348-5361 | magnus@magnusengenharia.com.br