



IMPLANTAÇÃO  
Escala | 1/250

LEGENDA CAIXAS E QUADROS

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x 240cm.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM CORPO E TAMPA DE CONCRETO  
- DIMENSÕES 30X30X40CM

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE CONCRETO - PADRÃO CELESC  
DIMENSÕES 60X60X80CM. USAR TAMPA Foro CLASSE B125.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DIAGRAMA UNIFILAR.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP/BEL) CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DIAGRAMA UNIFILAR.

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO PVC RÉG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRÂNEO (NÃO COTADO 03/4").

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMIÇÃO INICIAL	22.04.2019	PEDRO

APROVAÇÕES

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
CNPJ: 83.102.277/0001-52

ROBSON CARLOS SANTOS  
CREA/SC 062935-8

PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ		
EDIFICAÇÃO	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI		
ENDEREÇO	RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60 CIDADE NOVA   ITAJAÍ/SC		
PROJETO	ELÉTRICO	ARQUIVO	0051-ELE-EX.001-Implantação R00
CONTEÚDO	IMPLANTAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA	ETAPA	EXECUTIVO
		ESCALA	INDICADA
			ELE-01/08